

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 56

Nowy Sącz, data 3 czerwca 2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Remont obiektów Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu uszkodzonych podczas gradobicia w roku 2021r**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronach Urzędu Zamówień Publicznych numerem 2022/32P00178335/01 z dnia 2022-05-26.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie:

Proszę podać:

- rodzaj środka do impregnacji biologicznej
- rodzaj środka do impregnacji drewna który doprowadzi do stopnia trudnozapalności wg klasy C-S2-d0
- tryb i parametry dachówki cementowej – Szkoła ludowa z Nowego Rybia

Odp. **Rodzaj środka do impregnacji biologicznej ścian**

Zamawiający wymaga aby impregnację biologiczną ścian wykonać środkiem profesjonalnym bezbarwnym do konserwacji drewna zabytkowego, zewnętrznego, trudno nasycalnego, rozpuszczalnikowym typu oleistego, nie tworzącym powłoki, tworzącym wodochronny filtr, blokujący wnikanie wody 4-krotnie zmniejszający jej chłonność, umożliwiający aktywne oddychanie drewna, dobrze penetrujący o działaniu bioochronnym i wodochronnym, zabezpieczający drewno przed wodą, wilgocią, grzybami domowymi, pleśniowymi, sinizną wtórną, oraz technicznymi szkodnikami drewna (ksylofagami).

Rodzaj środka do impregnacji biologicznej gontów

Zamawiający wymaga aby impregnację biologiczną gontów wykonać profesjonalnym środkiem do konserwacji drewna zewnętrznego, o rozpuszczalnikowej lazurze cienkowarstwowej o podwyższonej skuteczności, matowej, 3 w 1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura, chroniąca przed: wilgocią, promieniowaniem UV, zgnilizną, sinizną, pleśnią, glonami i owadami; Impregnat winien być głęboko penetrujący, pozwalający drewnu oddychać, nie tuszczący się.

Rodzaj środka do impregnacji drewna który doprowadzi do stopnia trudnozapalności wg klasy C-S2-d0

Należy zastosować środek kompatybilny ze środkiem do impregnacji biologicznej tj. nie kumulujący się z zastosowanymi impregnatami biologicznymi i nie wysalający w formie kryształów, środek który nie uniemożliwia procesu adhezji środków impregnacji biologicznej do drewnianego podłoża poprzez niewnikanie w drewno, oraz osłabienie spoiny. Zastosowany środek nie może powodować korozji chemicznej to znaczy rozwłóknienia drewna.

Opis dachówki cementowej do wymiany pokrycia na szkole z Nowego Rybia na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego

Dachówka cementowa zakładkowa ręcznie formowana,

Stan – nowa, wykonana z dobrej jakości zaprawy cementowej w kolorze naturalnym (nie barwiona)

Wymiary:

Długość 380 – 410mm

Szerokość 220 – 240mm

Grubość 15 – 25 mm

Połączenia – na podwójne zamki

Powierzchnia i krawędzie gładkie z dwoma rowkami ułatwiającymi spływ wód opadowych

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności zakresu projektu a przedmiar robot:

- 1) kościół z Łososiny - brak w przedmiarze
 - ściana 2 rynna miedziana fi 100 wymiana
 - ściana 3 rynna miedziana fi 100 wymiana
 - ściana 7 rynna miedziana fi 100 wymiana
 - ściana 8 rynna miedziana fi 100 wymiana 2 szt.
- uwzględniamy powyższe pozycje do oferty? Jesli tak to proszę o przesłanie ilości.

Odp. Wymiana rynien nie jest objęta przedmiotowym zakresem zamówienia. Pozycje te błędnie przyjęto w opisie przedmiotu zamówienia. Pozycje zostały wykreślone z zakresu robót.

Należy w zakresie oferty ująć zakres wynikający z przedmiaru robót. Zamawiający w załączeniu publikuje skorygowany SWZ oraz Załącznik Nr 4.

- Zamawiający stwierdza, że zmiany treści SWZ nie są istotne dla sporządzenia oferty i nie wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.
- Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Zgodnie z art. 135 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego <https://miniportal.uzp.gov.pl/> – bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie

wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.

D Y R E K T O R


.....*Robert Ślusarek*.....

podpis osoby upoważnionej

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz
Muzeum Rejestrowane (2)
tel. 18 443 77 08, tel./fax 18 443 78 65
NIP 734-11-38-068 REGON 000282122